



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0370.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Centrale wentylacyjne Ekozefir: RP(E)-U wyd.200-650 m3/h;
RO-U/S wyd. 200-3000 m3/h; RK(P)-U/K wyd. 200-12000 m3/h;
RO-K wyd. 700-25000 m3/h; RK-S wyd. 200-700 m3/h; RP-S wyd. 500-3000 m3/h;
CNECE/CNECW wyd.350-8000 m3/h; RKR-KP/SP wyd.200-6000 m3/h

Zawierający / containing: stal, aluminium, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej (m.in. obiektów: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych), laboratoriów oraz zakładów przemysłowych branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

EKOZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
85-758 Bydgoszcz
Przemysłowa 8/E

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EKOZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
85-758 Bydgoszcz
Przemysłowa 8/E



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.08.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.08.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 października 2024

The date of issue of the certificate: 7th October 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jemśke
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB